



Утверждаю:

Главный инженер ЗИФ
АО «Золоторудная Компания ПАВЛИК»


Шабай И.А.

" 07 " августа 2019 г.

АКТ

ПРОВЕРКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ГАЗА

Установка очистки газа АГЖУ-222

Регистрационный № 5

Отделение сорбции

Мы, нижеподписавшиеся представители предприятия Золоторудной компании «Павлик»

Главный энергетик ЗИФ, Главный механик ЗИФ, Начальник АСУ ТП, Мастер СМР, составили акт о
нижеследующем:

Установка выполнена в соответствии с установленными стандартами, нормами и ПЭУ-99.

Проверка проведена в период с 05.04.2019 г. по 06.04.2019 г.

В процессе проверки дополнительные работы не проводились.

Неисправности и замечания, выявленные в ходе осмотра оборудования установки,
устранены полностью.

На 06.04.2019 г. установка технически исправна и работает со следующими параметрами:

Производительность по газу, м ³ /час	Температура, °С	Концентрация HCN на		Эффективность очистки %
		входе, мг/м ³	выходе, мг/м ³	
4400	22	0.5	0,01	99.98

Представители АО «Павлик»:

Главный энергетик ЗИФ  Смелянцев С.А.,
Главный механик ЗИФ  Потапенко А.Е.,
Начальник АСУ ТП  Доровик Р.В.,
Мастер СМР  Чобан Е.И.